Comune di Portoferraio

LIVORNO

OPERE DI COMPLETAMENTO PER NUOVA SEDE E.S.A. S.p.A.

Responsabile unico di progetto:	**R.I.T.A. s.r.l.** Risorse di Ingegneria e Tecnologia per l'Ambiente via dell'Unità 23- 57021 Venturina (LI) tel.0565 855314-fax.0565 857876 e-mail : arch. bernardini@virgilio.it	
Direttore tecnico:	**Arch. Sandro Pizzi**	
Progettisti:	**Arch. Rita Bernardini** **Arch. Gianpaolo Mastronardi**	
Progettista impianti elettrici e speciali:	**Ing. Emiliano Gucci**	

ELABORATO:

TAV. 08

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

COMMITTENTE **E.S.A S.p.A.**

SCALA	**1:100**	**I° Em: APP. OE**	**IV° Em:**
DATA	**07 Aprile 2009**	**II° Em:**	**V° Em:**
FILE	**11_09_IMP.ELETTR._00**	**III° Em:**	**VI° Em:**

LEGENDA IMP. ANTINTRUSIONE

1	2	3	4	5			

1 RIL. DI PRESENZA AD INFRAROSSO	2 TASTIERA DI COMANDO-CONTROLLO
3 SIRENA DA ESTERNO	4 CENTRALE ANTINTRUSIONE
5 MICRO CONTATTO CORAZZATO	

LEGENDA IMP. RIVELAZIONE FUMI

1	2	3	4	5			

1 RIVELATORE DI FUMO OTTICO A SOFFITTO	2 CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO
3 PANNELLO DI ALLARME OTTICO ACUSTICO	4 PULSANTE ROSSO ATTIVAZIONE IMPIANTO ALLARME
5 SIRENA ESTERNA	











LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24					

1 INTERRUTTORE UNIPOLARE	2 DEVIATORE UNIPOLARE
3 INVERTITORE UNIPOLARE	4 ALLACCIO UNITA' INTERNA CONDIZIONAMENTO
5 ALLACCIO UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO	6 PLAFONIERA DI EMERGENZA S.E. AUTOTEST 1x11W – 1h
7 PRESA SCHUKO 2x10/16A + TERRA (ALIM. DA SOCCORRITORE)	8 PRESA 2x10/16A + TERRA
9 PRESA TRASMISSIONE DATI (RJ45)	10 PRESA TELEVISIONE
11 PRESA TELEFONO (RJ45)	12 PRESA SCHUKO 2x10/16A + TERRA
13 QUADRO ELETTRICO GENERALE	14 QUADRO ELETTRICO UPS
15 QUADRO ELETTRICO N.1/2/3 UFFICI	16 SOCCORRITORE 8kVA (UPS)
17 POZZETTO DI TERRA CON DISP.	18 CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA
19 PLAFONIERA 2x36W IP55 MINIMO	20 PLAFONIERA PER POSA A PARETE 22W
21 PLAFONIERA CON OTTICA DARKLIGHT 4x18W	22 POZZETTO ROMPITRATTA
23 PULSANTE A TIRANTE	24 PANNELLO OTTICO–ACUSTICO WC DISABILI