

sezione:	titolo e contenuto della tavola:
IMPIANTI ELETTRICI	Schemi Elettrici



**Studio Associato di Ingegneria
"NEW ENERGY"
di Ing. Mancini e Ing. Mannucci**

Viale Marconi, 117A – 56028 San Miniato (PI) tel. 0571/419705

Impianti tecnologici di Buraccio

Porto Azzurro (LI) – Isola d'Elba

Il Committente:	Il Collaboratore:	Il Progettista:

Elaborato:	data di emissione documento:	riferimento file:
085-09 IE02	03/08/09	085-09 IE02-00

revisione	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
0	03/08/09	Schemi Elettrici	G.R.	L.M.	L.M.

L'utilizzo e la riproduzione del presente documento è riservata a norma di legge

4	Da Quadro: Q1
5	Portenza: Q1 L-1
6	Cavo [mm ²]: 1(5G16)
7	Lunghezza [m]: 30
8	Frequenza [Hz]: 50
9	Tensione [V]: 400
10	Polarità: Quadripolare
11	Tipo morsetto: 1.2.3.4
12	Numerozione morsetto: 1.2.3.4


13	Alimentazione:
14	Icc Max [kA]: 3,305
15	Tens. Nomin. di impiego [V]: 400
16	Tens. Nomin. di isolam. [V]:
17	Frequenza [Hz]: 50
18	Corrente ammissib. 1 s [kA]:
19	Grado di protezione IP: ---
20	Codice:

21	Stigla utenza
22	Descrizione
23	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
24	CORRENTE (Ib) [A]
25	CosFI
26	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
27	SCHEMA FUNZIONALE

28	PROTEZIONE
29	Esecuzione
30	In (max/min/leg) [A]
31	I _n (max/min/leg) [A]
32	P.d.i. [kA]
33	I differenziale [A]
34	COEFF. UTILIZZAZIONE Ku
35	CONTATTORE TIPO

36	NOTE
37	C.d.t. Linea (a lb) %
38	Stigla
39	Lungh /L max Prot [m]
40	POSA
41	Sezione [mmq]
42	Portata (Iz) [A]

43	Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visor	L.M.
44	00	03/08/2009	EMISSIONE	G.R.	L.M.	Contr.	L.M.




45	QILL L-0	GENERALE QUADRO	QILL L-1	SPIE PRESENZA TENSIONE	QILL L-2	ILLUMINAZIONE BLINDO 1 (BL1)	QILL L-3	ILLUMINAZIONE BLINDO 2 (BL2)	QILL L-4	ILLUMINAZIONE BLINDO 3 (BL3)	QILL L-5	ILLUMINAZIONE BLINDO 4 (BL4)	QILL L-6	ILLUMINAZIONE BLINDO 5 (BL5)
46	19	0	0	2,566	1,6	2,566	1,6	2,566	1,6	2,566	1,6	2,566	1,6	2,566
47	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
48	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
49	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---	---/---/---
50	4 x 10	4 x 10	4 x 10	4 x 16	4 x 16	4 x 16	4 x 16	4 x 16	4 x 16	4 x 16	4 x 16	4 x 16	4 x 16	4 x 16
51	100	100	100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
52	---	---	---	0,03 - AC	0,03 - AC	0,03 - AC	0,03 - AC	0,03 - AC	0,03 - AC	0,03 - AC	0,03 - AC	0,03 - AC	0,03 - AC	0,03 - AC
53	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
54	4A gG	4A gG	4A gG	AC1-230V-4P-20A	AC1-230V-4P-20A	AC1-230V-4P-20A	AC1-230V-4P-20A	AC1-230V-4P-20A	AC1-230V-4P-20A	AC1-230V-4P-20A	AC1-230V-4P-20A	AC1-230V-4P-20A	AC1-230V-4P-20A	AC1-230V-4P-20A
55	1,9	1,9	1,9	2,1	2,15	2,19	2,24	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
56	---	---	---	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR
57	---	---	---	40/435	50/435	60/435	70/435	80/435	80/435	80/435	80/435	80/435	80/435	80/435
58	---	---	---	IN PASSERELLA	IN PASSERELLA	IN PASSERELLA	IN PASSERELLA	IN PASSERELLA	IN PASSERELLA	IN PASSERELLA	IN PASSERELLA	IN PASSERELLA	IN PASSERELLA	IN PASSERELLA
59	---	---	---	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)
60	---	---	---	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
61	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
62	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
63	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
64	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
65	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
66	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
67	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
68	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
69	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
70	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
71	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
72	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
73	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
74	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
76	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
77	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
78	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
79	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
81	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
82	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
83	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
84	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
85	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
86	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
87	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
88	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
91	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
92	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
93	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
94	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
96	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
98	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
99	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

101	Date:	03/08/2009
102	Disegn:	G.R.
103	Contr.:	L.M.
104	Visor:	L.M.
105	Impianto:	Progetto impianto elettrico secondo D.M. 22/01/08 N.37
106	Note:	Schema elettrico unitaire

NE
Studio Associato di Ingegneria
NEW ENERGY
di Ing. Manenti e Ing. Manenti

107	Nome File:	085-09 IE02QILL01
108	Committente:	Buraccio - Porto Azzurro (LI) - Isola d'Elba
109	Foglio:	1
110	Segue:	2
111	Nr. Disegno:	05
112	Nome File:	085-09 IE02

Dati barra: 400/230V - 50Hz - Ik = 3.305 KA - Id: 0,3 A



M	Stiglia utenza	QILL L-7	QILL L-8	QILL L-9					
N	Descrizione	ILLUMINAZIONE BLINDO 6 (BL6)	ILLUMINAZIONE BLINDO 7 (BL7)	ILLUMINAZIONE BLINDO 8 (BL8)					
O	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	1,6	1,6	1,6					
P	CORRENTE (Ib) [A]	2,566	2,566	2,566					
Q	Coef.F1	0,9	0,9	0,9					
R	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100					
S	SCHEMA FUNZIONALE	---	---	---					
T	MARCA	---	---	---					
U	MODELLO	---	---	---					
V	Esecuzione	MODULARE	MODULARE	MODULARE					
W	In (max/min/avg) [A]	---/---/160	---/---/160	---/---/160					
X	In (max/min/avg) [A]	---/---/16	---/---/16	---/---/16					
Y	Poli	4 x 16	4 x 16	4 x 16					
Z	P.d.i. [kA]	6	6	€					
AA	I differenziale [A]	0,03 - AC	0,03 - AC						
AB	COEFF. UTILIZZAZIONE Ku	100	100						
AC	CONTATTORE TIPO	AC1-230V-4P-20A	AC1-230V-4P-20A						
AD	NOTE								
AE	C.d.t. Linea (aIb) %	2,34	2,39						
AF	Sigla	FGTOR	FGTOR						
AG	Lungh /L max Prot [m]	90/435	100/435						
AH	POSA	IN PASSERELLA	IN PASSERELLA						
AI	Sezione [mmq]	1(5G4)	1(5G4)						
AJ	Portata (Iz) [A]	34	34						
AK	Date:	03/08/2009							
AL	Disegn.:	G.R.							
AM	Comr.:	L.M.							
AN	Visor:	L.M.							
AO	Impianto:	Progetto impianto elettrico secondo D.M. 22/01/08 N.37							
AP	Note:	Schema elettrico unifilare							
AQ	Nome File:	085-09 IE02QILL02							
AR	Comittente:	Butarccio - Porto Azzurro (LI) - Isola d'Elba							
AS	Foglio:	2							
AT	Segue:	3							
AV	Nr. Disegno:	05							
AW									
AX									
AY									
AZ									


Quadro Illuminazione (QILL)

Nome File: 085-09 IE02QILL02

Comittente: Butarccio - Porto Azzurro (LI) - Isola d'Elba

Foglio: 2 Segue: 3 Nr. Disegno: 05

C.01
FORMA 1



DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 60439-1
TENSIONE NOMINALE (V): 400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): 25
CORRENTE DI PICCO (kA): 53
ALTEZZA (mm): 1.250
LARGHEZZA (mm): 693
PROFONDITA' (mm): 251
GRADO DI PROTEZIONE: IP55
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1
COLORE INVOLUCRO: RAL 7035
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA': ANTERIORE

Nr.	Data	EMMISSIONE	G.R.	L.M.	Disegn.	G.R.	Comm.	L.M.	Visio.	L.M.
00	03/08/2009	EMMISSIONE	G.R.	L.M.	Disegn.	G.R.	Comm.	L.M.	Visio.	L.M.

Impianto: Progetto impianto elettrico secondo D.M. 22/01/08 N.37
Note: Schema elettrico unitillare


Studio Associato di Ingegneria
NEW ENERGY
di Ing. Manenti e Ing. Mannucci

Frontale Quadro Illuminazione (QILL)
Nome File: Q_QILL_00001
Committente: Buraccio - Porto Azzurro (LI) - Isola d'Elba

Foglio: 3
Segue: -
Nr. Disegno: 05
085-09 IE02